

◎安全のために1年に1回は自主点検を3～5年に1回は、専門家による点検をおすすめいたします。

◎下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処理手順に従ってください。

品番 **使用開始日** **年** **月** **日** ～

※使用期間が15年以上経過している場合はすぐに使用を中止し、新しいものにお取り替えください。

| 安 全 点 検 項 目 | 点検年月 | 点検結果 | | | | | 処理手順 |
|-------------------------------|------|------|---|---|---|---|------|
| | | / | / | / | / | / | |
| 1. 使用期間が10年以上経過している | | | | | | ○印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、電気工事に処置を依頼する又は新しいものにお取り替えください。 | |
| 2. ダクトレールに結露が発生している | | | | | | | |
| 3. ダクトレール内部に変色やこげが発生している | | | | | | | |
| 4. ダクトレール内部にほこりの付着・推積がある | | | | | | | |
| 5. ダクトレールと接続部品に異常なゆるみ・すき間がある | | | | | | | |
| 6. 異臭または焦げたようなにおいがする | | | | | | | |
| 7. 漏電ブレーカーが動作することがある | | | | | | | |
| 8. 取り付けられている機器の電気が入ったり、切れたりする | | | | | | | |

(チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。)

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」  **0120-226-544**

受付時間/月～金(土、日、祝日、を除く) 9:00～17:00

<http://www.takizumi-denki.com/>